



**ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY**

ul. Walewska 4, 04-022 Warszawa, tel. 22 277 30 82, 22 277 30 83, 22 277 30 01
kancelaria@zgnpragapld.pl, zgnpragapld.waw.pl

WP/2021/00012685/K/038591/NZ/MM

Warszawa, dnia 16.09.2021 r.

Sprawa: ZP/TP/RB/56/21

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **budowę skweru rodzinnego na Gocławiu w Warszawie.**

Nr postępowania: ZP/TP/Rb/56/21.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, przedstawia poniżej treść pytań, które wpłynęły od Wykonawcy wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

W kosztorysie budowa skweru rodzinnego na Gocławiu brak :

- kabla YKY 5x2,5 zasilania pompy,
- kabla YKY 3x2,5 Zasilania szafy RACK,

prośba o doprecyzowanie.

Odpowiedź na pyt 1:

Zamawiający uzupełnia zakres prac o brakujące kable i w załączeniu przekazuje nowy (zmieniony) przedmiar robót – stanowiący Załącznik nr 10a) do SWZ.

Pytanie 2:

W kosztorysie budowa skweru rodzinnego na Gocławiu brak układania światłowodu do systemu monitoringu, prośba o doprecyzowanie.

Odpowiedź na pyt 2:

Projekt nie przewiduje montażu światłowodów.

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego zamówienia uzyskają Państwo pod numerem telefonu (22) 277-30-25 lub mail: zamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl

Pytanie 3:

W kosztorysie budowa skweru rodzinnego na Gocławiu brak informacji o systemie w jakim zbudowany jest istniejący monitoring i gdzie ma być połączony z istniejącym systemem, prosba o doprecyzowanie.

Odpowiedź na pyt 3:

Brak jest istniejącego monitoringu. Dostęp do nagrań ma być zdalny i realizowany poprzez GSM.

Ponadto w załączeniu Zamawiający przekazuje Załączniki do SWZ nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 w wersji edytowalnej (word).

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Jednocześnie informujemy, o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu **21.09.2021 r. o godz. 11⁰⁰**.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.09.2021 r. o godz. 12⁰⁰**.

Wadium należy wnieść najpóźniej **do 21.09.2021 r. do godz. 11⁰⁰**.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.).

DYREKTOR
Janusz Kirenkiewicz
TAKI

W załączeniu:

- nowy (zmieniony) przedmiar robót - stanowiący Załącznik nr 10a do SWZ
- załączniki do SWZ nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 w wersji edytowalnej.